
	<p><b>KOVINSKA VRATA Z RAZLIČNIMI KRILI</b></p> <p><b>SVETLA MERA:</b> 160/250 (mera je fiksna)  <b>ZIDARSKA MERA:</b> 168/258 (oz. glede na proizvajalca)  <b>PODBOJ:</b> kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta  <b>KRILO:</b> kovinsko, pocinkano in prašno barvano, barva po izboru arhitekta  <b>OPREMA:</b> ključavnica, kljuka (kot npr.Paris Hoppe, tip kljuke po izboru arhitekta) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti)  <b>POŽARNE ZAHTEVE:</b> /  <b>PREKLADA:</b> montažna preklada</p>	<p><b>V11</b></p> <p><b>KOLIČINA: 1</b> <b>1L</b></p>
	<p><b>ZASTEKLITEV Z DRSNIMI AVTOMATSKIMI VRATI V KABINETE</b></p> <p><b>DIMENZIJA ZASTEKLITVE:</b> 355/250 cm  <b>SVETLA MERA VRAT:</b> 115/255 (mera je fiksna)  <b>ZIDARSKA MERA:</b> 355/250 (oz. glede na proizvajalca) v mavčnokartonski steni deb. 10cm  <b>PODBOJ:</b> Alu  <b>KRILO:</b> varnostno steklo v Alu okvirju  <b>OPREMA:</b> tipki za odpiranje vrat, oddajnik za avtomatsko odpiranje vrat ob približanju, INTERLOCK sistem, ročaj satiniran inox  <b>PREKLADA:</b> montažna preklada, vgradnja vodila nad spuščeni strop  <b>KOT NPR.:</b> SISTEM DORMA CS80 MAGNEO  <b>PRAG:</b> /</p>	<p><b>V12</b></p> <p><b>KOLIČINA: 2</b> <b>2D</b></p> <p><b>OPOMBE:</b>  Izvedba po detajlu izvajalca in projektanta, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl vrat.  Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču.  V primeru večje vgradne širine in višine je potrebno le to sporočiti izvajalcu GO del pred pričetkom betoniranja ali zidanja. Debeline podbojev je potrebno prilagoditi izbranemu izvajalcu, s čemer se lahko spremeni vgradna mera vrat (svetla mera ostaja fiksna).  V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz. kakršnekoli druge prilagoditve.  Ponudba za vrata mora vsebovati vse eventualno slepe podboje, zaključne letve, lesene podložke, les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje in vgradnjo vrat in oken.  V primeru vgradnje slepih podbojev se poveča vgradna mera vrat (nujno uskladiti z izvajalcem pred betoniranjem).</p>

Opomba:  
- izvedba in montaža po detajlih in delovnih risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa arhitekt  
- pred izvedbo je potreben posvet s projektantom  
- izvajalec mora način vgradnje oken in fasadnih vrat preveriti v detajlih in prerezh  
- vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje  
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture  
- ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso talno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne pločevine, zaključke toplotne in hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločevine, fasadni okvir, ograjo, senčila, okenske police, steklo kot tudi vso potrebno okovje, slepe okvirje, ograjo, senčila, okenske police, steklo in mehanizme za celovito vgradnjo.