


OPOMBE:

- vse kote preveriti na licu mesta
- delavniške načrte izdelava izvajalec. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg.vod.proj s sodelovanjem ZVKDS
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg.proj.arh. Pred izvedbo je potrebna izdelava vzorca.



pogled zunaj



tloris

VF.2

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| zunanja mera: | 60/135 |
| sv. mera prehoda: | 55/130 |
| površina vrat A_w : | 0,81m ² |
| toplotna prehodnost U_w : | - |
| akustične zahteve: | - |
| požarne zahteve: | EI30C4-NP |

obnova obstoječih enokrilnih kovinskih vrat:

- odstranitev
- čiščenje
- praškasto barvano po barvni študiji
- obnova tesnil in okovja
- ponovna montaža
- montaža samozapirala

število: 1 kos

SHEMA VRAT
VF.2